

FLOIXEM® C

Odvápňovací a čistící prostředek pro nízkoteplotní a vysokoteplotní chladicí/topné systémy.



Popis a použití:

Čistič pro uzavřené okruhy s vysokou nebo nízkou teplotou.

Složení se synergickou směsí neoxidujících organických kyselin, komplexotvorných látek a dispergátorů. Obsahuje také antikoroziční přísady, které zabraňují poškození nejchoulostivějších kovů během procesu čištění.

Kal biologického původu, vodní kámen a oxidy železa se rozpouštějí a udržují v suspenzi, aby mohly být během čištění odstraněny.

Po čištění stačí opláchnout, není nutné používat neutralizátor.

Technické údaje: V případě potřeby je možné použít čistící prostředek na čistící prostředky:

Vzhled	Průhledná kapalina
Barva	Zelená
pH 1 % při 20 °C	5,5-6,0

Údaje byly shromážděny ve specifické bibliografii a vlastním testu. Nejsou nezbytně součástí technických údajů.

Vlastnosti:

- Čistí všechny druhy nečistot bez poškození instalace.
- Aktivní při vysokých i nízkých teplotách.
- Nebezpečné, netoxické a biologicky odbouratelné složení.
- Při styku s pokožkou nezpůsobuje popáleniny.
- Nevytváří korozivní výpary.

Dávkování:

Dávkování: 0,75 % celkového objemu zařízení. Na každý litr přípravku připadá až 133 litrů objemu instalace, což obvykle odpovídá domácí instalaci o 12-15 radiátorech nebo až cca 125 m² podlahového vytápění. Předávkování přípravku až na dvojnásobek doporučených koncentrací instalaci nepoškozuje. Koncentraci přísady lze měřit pomocí speciální měřicí sady Floixem® Check.

Způsob použití ve vysokoteplotních okruzích:

Přípravek přidejte do instalace a zahřejte na běžnou provozní teplotu. Doporučuje se cirkulovat pomocí externího čerpadla s vysokým průtokem, aby byl zajištěn dobrý kontakt přípravku s nečistotami. Doba čištění bude záviset na stavu instalace a teplotě procesu, zkušenost říká, že v typickém případě čištění při 80 °C výrobek cirkuluje 3-5 hodin až do úplného vyčištění.

Na konci procesu čištění vyprázdněte okruh a propláchněte jej vodou, dokud v okruhu nezůstane žádný produkt. Po čištění není nutné používat neutralizátor.

Režim použití v nízkoteplotních okruzích:

Přidejte přípravek do instalace a zahřejte jej na normální provozní teplotu. V nízkoteplotním systému, jako je podlahové vytápění, zůstává přípravek v okruhu po dobu 2 až 4 týdnů, zatímco instalace je v normálním provozu. Během této doby je možné pokračovat v čištění kolektorů a kontrolovat, jak se obnovuje průtok v chladných oblastech.

Pokud jsou v systému filtry, je třeba je pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k jejich zanesení pevnými látkami uvolněnými ze systému.

Po vyčištění se systém vyprázdní a propláchně vodou, dokud se produkt zcela neodstraní; po vyčištění není nutné provádět neutralizaci.

Bezpečnostní opatření:

Nebezpečný výrobek podle platné legislativy.

Žádná omezení při přepravě nebo skladování.

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech mimo dosah přímého slunečního záření. Vyhněte se mrazu a silnému zahřívání.

Présentation

		
1 Kg.	12	480
2 Kg.	8	256
10 kg	-	60